

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1371/21-9-25006	2025年3月19日	存在问题： 设备台账中温湿度传感器型号错误。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	
31	GX-B1341/24-9-25022	2025年3月19日	综合判定：合格。	

32	GX-B1464/22-8-25001	2025. 3. 19	见检测项目表。	
33	GX-B1371/21-8-25001	2025. 3. 19	存在问题： 无。 建议：加强各类传感器日常维护。 所检项目合格。	
34	GX-B1370/21-9-25006	2025年3月20日	存在问题： 安全监控设备台账中无压风机温度传感器信息。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 